

MĚSTSKÝ ÚŘAD HAVLÍČKŮV BROD
stavební úřad
Havlíčkovo náměstí 57, 580 61 Havlíčkův Brod

Č.j.: ST/820/2012/soch
JID : 44338/2012/muhb

Havlíčkův Brod, dne 2.7.2012
Vyřizuje: Ing. Sochor Libor, 569 497 214, Isochor@muhb.cz

OZNÁMENÍ

O ZAHÁJENÍ SPOJENÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEREJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, Teplická 874/8, Děčín 4, 405 02 Děčín 2, kterou zastupuje společnost **VČE - montáže a.s., IČ 25938746, Arnošta z Pardubic 2082, 531 17 Pardubice 2** (dále jen "stavebník") dne 19.6.2012 podal žádost o vydání rozhodnutí o umístění a stavební povolení stavby:

Slavnič, chatová kolonie, kabelové vedení nn Slavnič

na pozemku st. p. 60, parc. č. 17/2, 514/10, 514/11, 519/4, 520/2, 520/4, 525/10, 526/5, 527, 529, 530, 533, 534, 535/1, 535/2, 538, 539/4, 567/1, 567/3, 567/12, 567/13, 567/14, 569, 571/3, 613/7, 613/8, 613/9, 614/4, 536, 537, 571/1 v katastrálním území Slavnič. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní a stavební řízení.

Druh a účel umísťované stavby :

- kabelové vedení nn - stavba technické infrastruktury

Umístění stavby na pozemku :

- ze stávající trafostanice na pozemku parc.č. 527 povedou dva nové vývody. První vývod povede podél hranice pozemku parc.č. 528 do horní části chatové kolonie přes pozemky parc.č. 526/5 do kabelové skříně SS na pozemku parc.č. 525/10 (u chaty č.e.9). Druhý vývod povede přes pozemky parc.č. 527, 529, 530 a po pozemcích parc.č. 534, 537 a 536, kde bude ukončen kabelové skříní SS. Z tohoto vedení bude dále odbočka na pozemek parc.č. 514/11 s ukončením ve skříní SR 402 na pozemku parc.č. 520/2. Dále bude provedena odbočka přes pozemky parc.č. 537, 535/1 a 613/7 do kabelové skříně SS na tomto pozemku, ze které dále povedou tři vývody. První vývod po pozemcích parc.č. 613/7, 613/9, 533, 17/5, 17/2, kde bude ukončen ve stávající skříní SR, druhý vývod po pozemku parc.č. 613/7, 569, 571/1 do pilíře SR na tomto pozemku, třetí vývod po pozemcích parc.č. 613/7, 569, 571/1, znovu 569, 613/7, 539/4 do skříně SS na pozemku 614/4, třetí vývod po pozemku parc.č. 613/7, 569, 571/1 do pilíře SR na tomto pozemku, třetí vývod po pozemcích parc.č. 613/7, 569, 571/1, 571/3, 567/12, 567/13, 567/14, 567/1 do pilíře na pozemku parc.č. 567/3, ze kterého bude provedeno nové napojení č.p. 42 na pozemku stp.č. 71 a dále připojení č.p. 43 na pozemku stp.č. 60 a stávajícího sloupu na pozemku parc.č. 567/1. V celé trase bude kabel smyčkově zapojován do jednotlivých SR a SS u jednotlivých chat.

Stavba obsahuje :

- kabelové vedení nn 1 kV typu AYKY-J, demontáž stávajícího vrchního vedení nn v prostoru dotčeného stavbou

Určení prostorového řešení stavby :

- délky vedení : kabel 3x240+120 mm² - 330 m, 3x120+70 mm² - 760 m, 4x70 mm² - 90 m, 4x25 mm² - 25 m, kabelové skříně typu SS 100 až 300, SR 402, SR 608

Městský úřad Havlíčkův Brod (dále jen „stavební úřad“) příslušný podle § 13, odst. 1, písm. g) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), spojil územní a stavební řízení podle § 78 odst. 1 stavebního zákona.

Stavební úřad oznamuje podle § 87 odst. 1 a § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení spojeného řízení a současně nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání na den

3.8.2012 v 9⁰⁰ hodin

se schůzkou pozvaných v jednací místnosti Městského úřadu Havlíčkův Brod - V Rámech č.p. 1855, I. patro.

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námítky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí na stavebním úřadu pondělí a středu od 8.00 do 17.00 hodin, v jiné dny po telefonické dohodě s vyřizujícím pracovníkem).

Poučení:

Účastníci jsou oprávněni navrhopvat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění.

Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně vyvěšena na vhodném veřejně přístupném místě u stavby a to do doby veřejného ústního jednání. Informace musí obsahovat údaje dle § 8 vyhlášky č.503/2006 Sb..

Účastník územního řízení (osoby uvedené v § 85 odst. 1. a 2. stavebního zákona) ve svých námítkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námítkám, které nesplňují uvedené požadavky, se podle § 89 odst. 3 stavebního zákona nepřihlíží.

Účastník stavebního řízení (osoby uvedené v § 109 odst. 1 stavebního zákona) může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námítky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Ing. Libor Sochor
referent stavebního úřadu



Městský úřad
stavební úřad
HAVLÍČKŮV BROD

VYVĚŠENO
15-07-2012

OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA

SEJMUT

OBEC SLAVNÍČ
582 85 Herálec